

<b>DOPORUČENÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA REKONŠTRUKCIE ALEBO VÝMENY VÝŤAHOV V BYTOVÝCH DOMOCH</b>	
<b>TRAKČNÝ STROJ</b>	<b>Synchrónny bez prevodový stroj</b>
<b>Dopravná rýchlosť [m.s<sup>-1</sup>]</b>	min. 1,0
<b>Počet jász za hodinu</b>	180 – bez prídavného chladenia
<b>Umiestnenie</b>	V pôvodnej strojovni výťahu / výhodnejšie riešenie /
<b>Požadované funkcie stroja</b>	ručné odbrzdzenie a ručný posuv
<b>Bezpečnostné prvky</b>	elektrická kontrola ručného rozbrzdzenia
<b>Statické prvky</b>	Zabezpečiť potrebné kroky súvisiace so zvýšenou nosnosťou výťahu a zvýšeným zatažením podlahy strojovne.
<b>ŠACHTA</b>	Stavebne upraviť a vybieliť ,vyhotoviť osvetlenie a zásuvky v zmysle STN.
<b>STROJOVNĀ – rozmery</b>	Upraviť prístup, poklop, madlo, vstupné dvere doplniť predpísaným zámkom. Previest' stavebné úpravy (vybielenie, úprava podlahy v bezprašnom vyhotovení) Doplniť osvetlenie na predpísanú intezitu
<b>Prívod prúdu do strojovne</b>	Zabezpečiť výmenu prívodného káblu a hlavného vypínača tak aby to bolo v súlade STN / 5 žil. /.
<b>KABĪNA</b>	Rozmer a nosnosť prispôsobená STN.
<b>VNÚTORNÉ STENY KABĪNY</b>	Vyhotovenie v protirezonančnej úprave, obklad stien kabĪny podľa vzorkovníka v nehorľavom vyhotovení. Zabezpečiť vetranie kabĪny podľa normy.
<b>Bezpečnostné prvky kabĪny</b>	Obojsmerné zachytávače, celoplošná elektronická závara, tenzometrické váženie zaťaženia kabĪny
<b>KABĪNOVÉ DVERE</b>	Automatické
<b>Povrchová úprava dverí a portálov</b>	Brúsený nerez /doporučené alebo podľa výberu/.
<b>Osvetlenie</b>	Osvetlovacie telesá z dlhou životnosťou. MĪn.záruka 12 mesiacov. Napr.LED
<b>Podlaha</b>	Protišmiková,nehorľavá odolná proti opotrebeniu
<b>Madlo a zrkadlo</b>	ĀNO .V prípade požiadavky dvojité madlo / preprava osôb so sníženou pohyblivosťou /.
<b>ŠACHTOVÉ DVERE</b>	Automatické
<b>Povrchová úprava dverí a portálov</b>	Podľa výberu (brúsený nerez,poplastovaný plech, nástreĀ) v prípade požiadavky bezzárubňové
<b>RIADENIE</b>	Mikroprocesorové. zber smerom dolu /doporučený / PrĪprava pre možnosť monitorovania /doporučuje sa / a možnosť spojenia do spoločného riadenia (DUPLEX), možnosť zapisovania histórie porúĀ.
<b>Regulácia pohonu</b>	Vektorová frekvenčná regulácia pohonu výťahu pre jemný rozbeh a dojazd.
<b>Dodatková vĪbava</b>	Nudzový zjazd výťahu pri výpadku prúdu do najbližšej stanice a otvorenie dverí.
<b>TLAĀIDLĀ V KABĪNE, vyhotovenie</b>	Brúsený nerez ,podsvietenie potvrdenia voľby s kontrastným rozlíšením čĪsĪel/ prípadne brailovo písmo /
<b>Funcie</b>	Potvrdenie voľby v tlačidlách, núdzové osvetlenie, signalizácia preťaženia výťahu, tlačidlá otvárania a zatvárania dverí, tlačidlo obojsmernej komunikácie (telefón) - GSM brána. Kľúčový ovládaĀ (riadiĀ). Displej polohovej a smerovej signalizácie.
<b>VONKAJŠIE OVLĀDACIE TLAĀIDLĀ PRE VŠETKY POSCHODIA</b>	Nerezové vyhotovenie, potvrdenie voľby, smerová a polohová signalizácia, signalizácia výťahu v poruchovom stave alebo servisnom režime. Núdzové osvetlenie
<b>DOROZUMIEVACIE ZARIADENIE</b>	Tlačidlo telefón v kabĪne aktivuje obojstrannú komunikáciu /napr. na GSM bránu - Easygate alebo telefónnu linku /.
<b>POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ PRĀCE</b>	Stavebné úpravy dverných otvorov a podláh po osadení nových dverí Rozbitie betónových základov pod stojom, protiváhy a nárazníĀ v priehľbni. <b>V prípade vyhotovenia Āelných stien z plechu, vykonať stavebné a zámoĀnicke úpravy nosných prvkov, výmena portálov alebo v prípade požiadavky obloženie interiĀrovým obkladom.</b> <b>V prípade že ohradenie výťahovej ŀachty nespĪňa podmienky v zmysle STN EN 81-1 alebo STN EN 81-80, musí byť súčasťou cenovej ponuky aj stavebná úprava ŀachiet.</b>
<b>POŽIADAVKY NA DOKUMENTĀCIU A PREDPĪSANÉ SKŪŠKY</b>	Predloženie predbežnej skrátenej technickej spravy a dispoziĀného vĪkresu pre ŀiadosť na stavebné povolenie, prípadne ohlasovací povinnosť v zmysle stavebného zákona. Vykonanie úradnej skŪšky a predloženie certifikátov o zhode zariadenia z Európskymi normami. Dodanie spravy o odbornej skŪške vymeneného prívodu prúdu, osvetlenia ŀachty a strojovne. Súčasťou technickej dokumentácie pri odovzdaní musia byť návody na údržbu, analýza bezpečnostných rizĪk a manuály pre jednotlivé komponenty (pohon výťahu, frekvenčná regulácia, rozvĀdzaĀ, váženie výťahu a pod. ) v rozsahu podľa Vyhláŀky 508 Zb.zák Ā.508/2009
<b>ZĀRUKY A INĀ POŽIADAVKY</b>	Požadovaná záruka na pohyblivé Āasti min. 36 mesiacov a nepohyblivé Āasti 60 mesiacov. ZauĀenie pracovníĀov servisného strediska /v prípade že servis budú vykonávať pracovníĀi objednávatel'a/.
<b>VŠEOBECNĀ POŽIADAVKY</b>	Cenová ponuka musí obsahovať ocenenie vŀetkých nákladov a súvisiacich prĀc z výmenou výťahov na kľúč. Predloženie platobných podmienok, doby splatnosti faktúr a prípadnú možnosť financovania prĀc na splátky.